



## Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,  
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Bochnia, dn. 19.04.2018 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-12/2018




### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie zakresu zamówienia dotyczącego wyposażenia obiektu. Projekt technologii zawiera m.in. schematy stanowisk umywalkowych na których pokazano takie elementy jak: dozowniki, kosze na śmieci, lustra, pojemniki na ręczniki. Ponadto na rzutach kondygnacji są wrysowane meble. W związku z tym prosimy o przekazanie zestawienia całego wyposażenia które należy ująć w ofercie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że takie elementy jak: dozowniki, kosze na śmieci, lustra, pojemniki na ręczniki, oraz wrysowane meble nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia.
- Prosimy o wyjaśnienie czy ściany osłonowe SO1 i SO2 posiadają odporność pożarową? Jeśli tak to jaką?  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ściany osłonowe SO1 i SO2 nie posiadają odporności pożarowej. Posiadają ją niektóre okna w tej ścianie zgodnie z opisem w zestawieniu (AP- kwatera przezierna EI60) oraz z opisem na rzutach parteru i I piętra.
- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drzwi DPs 11, DPs14/9, DPs15/11, Dps16w/11 w systemie aluminiowym zamiast stalowego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drzwi DPs 11, DPs14/9, DPs15/11, Dps16w/11 w systemie aluminiowym zamiast stalowego
- Przedmiar robót budowlanych zawiera pozycję „Malowanie pędzlem p. pożarowo konstrukcje pełnościenne”. Prosimy o wyjaśnienie które elementy stalowe należy malować p. poż i do jakiej odporności?  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że malowanie p.pożarowe dotyczy belek stalowych z poz.5.1 przedmiaru. Odporność EI30

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Dyrektor  
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 ISO 14001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: <a href="http://www.szpital-bochnia.pl">www.szpital-bochnia.pl</a> E-mail: <a href="mailto:administracja@szpital-bochnia.pl">administracja@szpital-bochnia.pl</a>			
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740					