



Szpital Bocheński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Bochnia, dn. 26.04.2018 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-12/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień:

- Treść pytania: Czy w zakresie wyrobów medycznych Wykonawca do oferty może przyjąć mieszaną stawkę VAT.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek zastosowania odpowiedniej stawki VAT, jednocześnie informuje, że w zakresie wyrobów medycznych Wykonawca do oferty może przyjąć mieszaną stawkę VAT.
- Treść pytania: Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową w formie dwg na etapie przetargu i na etapie realizacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia wyżej wymienionej dokumentacji w formie edytowalnej.
- Treść pytania: Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót budowlanych w postaci plików edytowalnych w formacie plików ATH?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót budowlanych w postaci plików edytowalnych zostanie udostępniony Wykonawcy pomocniczo po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednocześnie zaznacza, że zgodnie zapisem w SIWZ przedmiar to (element pomocniczy) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. („Przedmiar robót (...) jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.
- Treść pytania: Jako oferent zainteresowany żywo w złożeniu Państwu oferty w związku z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów SIWZ zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu do składania ofert do dnia 07.05.2018r.?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin do składania ofert zostanie przesunięty do 07.05.2018r.
- Treść pytania: z powodu nieczytelnych rysunków dokumentacji projektowej prosimy o ponowne zamieszczenie poprawnej wersji rysunków:
178-BCŁ-K-PW-II1P-07 (zbrojenie fundamentów)
178-BCŁ-K-PW-II1P-11 (zbrojenie ścian piwnicy i parteru)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ponownie zostały zamieszczone powyższe rysunki oraz dodatkowo rys. 23 Plan instalacji elektrycznych dach
- Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje odpowiednimi zezwoleniami umożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w tym również pracę żurawia wieżowego i dźwigów kołowych w strefie trasy podejścia śmigłowca ratowniczego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę, pozwalające na realizację inwestycji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 ISO 14001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl			
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740					

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to 07.05.2018 r. godzina 12:00

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

ZMIANY W SIWZ

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.


INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 26.04.2018 r. na podstawie art. 38 ust 4a została zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 500093241-N-2018 z dnia 26.04.2018
- SIWZ – zmiana
- Załącznik 9. Rysunki (178-BCŁ-K-PW-II1P-07 (zbrojenie fundamentów), 178-BCŁ-K-PW-II1P-11 (zbrojenie ścian piwnicy i parteru), 23 Plan instalacji elektrycznych dach).

*Dyrektor
Jarosław Kycia*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 ISO 14001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2018/2
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl			
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740					
Strona 2 z 2					