

Bochnia, dn. 12.10.2021 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-32/2021

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

<http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Modernizacja pomieszczeń na Oddziale Chirurgii wraz z częścią korytarza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej na potrzeby budowy izolatorium w związku z pandemią Covid-19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. **Treść pytania:** powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019, uwzględniając zapisy w pkt. 5 str. 38 STWiOR prosimy projektanta o wskazanie i opisanie w dokumentacji projektowej na rysunku nr. A-02 lub I-01 w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości ścian konstrukcyjnych nośnych, oraz ścian niekonstrukcyjnych działowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja zawarta w opracowaniu koncepcyjnym dotycząca ścian konstrukcyjnych jak i działowych wynikała z przeprowadzonej inwentaryzacji, analizy grubości i zakładanego przeznaczenia ścian oraz w oparciu o dokumentację archiwalną, zakładane w koncepcji wyburzenia oraz związane z nową aranżacją wykonanie ścianek działowych są założeniami koncepcyjnym.



2. **Treść pytania:** Treść opisu technicznego na str. 6 w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej stanowi że „Zakres inwestycji należy dostosować do aktualnie obowiązujący norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.” Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019, mając również na uwadze zapisy w pkt. 5 str. 38 STWiOR prosimy projektanta o odpowiedź czy w ramach przedmiotowego postępowania zaprojektował jeszcze inne roboty (oprócz realizacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego), które należy wykonać w celu dostosowania inwestycji do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Jeżeli tak to prosimy o jednoznaczne opisanie przedmiotowych prac, oraz zwracamy się do zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o stosowne rozwiązania projektowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. **Treść pytania:** Powołując się na między innymi : a). § 242 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych 2 b). zapisy w pkt. 1.5.10 , 10.1 i 10.2 dokumentu ST-00 prosimy o odpowiedź, czy na czas prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych, w tym robót rozbiórkowych zamawiający wyprowadzi ludzi w tym pacjentów i personel z niżej położonych kondygnacji ?.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Inwestycji w sposób powodujący jak najmniej zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Szpitala, który w okresie realizacji Umowy będzie funkcjonował w dotychczasowy sposób.

4. **Treść pytania:** Pkt. 1.5.3. dokumentu ST-00 stanowi że, „Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.” Stwierdzenie dokonane przez autora dokumentu ST-00 mówi, iż wszystkie dodatkowe dokumenty - czyli również te nie związane z przedmiotem zamówienia, czy chociażby wykraczające poza jego zakres, a przekazane wykonawcy przez inżyniera/kierownika projektu stanowią część umowy. W związku z tym, mając również na uwadze zapisy w pkt. 5 str. 38 STWiOR zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przywołanej w kontekście zapisów art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287				
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 1 z 4				

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie niezbędne dokumenty zostały zamieszczone na stronie postępowania.

5. **Treść pytania:** Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019, oraz zapisy SST- 02 ROBOTY MUROWE prosimy autora dokumentacji projektowej o:
- wskazanie na rysunkach umiejscowienia projektowanych materiałów takich jak beton konstrukcyjny (>C20/25 (B25)) i stal konstrukcyjna (>S235JR) wykazanych w SST- 02 ROBOTY MUROWE pkt. 2.2
 - poddanie jednoznacznych parametrów betonu i stali konstrukcyjnej wymienionych w pkt. 2.2. SST-02, ponieważ umieszczone przy oznaczeniach powyższych materiałów znaki nie opisują w sposób jednoznaczny ich projektowanych parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową (konceptcją), jednocześnie informuje, że w pomieszczeniach należy wykonać zabudowy lekkie, natomiast zapisy SST odnoszą się ogólnie w przypadku ubytków.

6. **Treść pytania:** Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019, oraz zapisy SST- 02 ROBOTY MUROWE zwracamy się do projektanta o wskazanie miejsca wbudowania konstrukcji stalowej, jej wymiarowania – jak również określenie sposobu jej podparcia, schematu statycznego jej pracy, parametrów przekroju konstrukcji stalowej. Według zapisów pkt. 5.2.1. SST-02 konstrukcję stalową należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R120 co może sugerować konieczność wykonania określonych wzmocnień elementów konstrukcyjnych budynku. Wychodząc z powyższego, mając na względzie zapisy art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 prosimy projektanta o odpowiedź czy konieczne jest wykonanie wzmocnień elementów konstrukcyjnych budynku z uwagi na projektowane roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym. Jeżeli tak to zwracamy się do zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o stosowne rozwiązania projektowe. Brak powyższego uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową (konceptcją), jednocześnie informuje, że w pomieszczeniach należy wykonać zabudowy lekkie.

7. **Treść pytania:** Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 , odnosząc się do zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SST-02 pkt.1.3 prosimy autora dokumentacji projektowej o wyjaśnienie i podanie na rysunkach projektu: - gdzie należy wykonać nowe projektowane otwory okienne i jakie mają one posiadać wymiary. - gdzie należy przywrócić projektowane otwory drzwiowe, i jakie mają one posiadać wymiary. - w pomieszczeniach której przychodni, gdzie należy wykonać nowoprojektowane ściany wewnętrzne ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotu zamówienia należy w istniejących oknach zamontować nawietrzniki okienne oraz wymienić parapety okienne, natomiast otwory drzwiowe i ściany zgodnie z Dokumentacją projektową (konceptcją).

8. **Treść pytania:** Zakres robót wymieniony literalnie w pkt. 1.3 dokumentu SST-01 nie obejmuje rozbiórek ścian. Prosimy zatem o wskazanie w opracowaniu pt. „Ogólne warunki umowy „ (wg. zapisów ST-00 pkt. 1.5.3 opracowanie to ma rozstrzygać rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów wedle kolejności ich ważności), który z dokumentów jest ważniejszy, dokumentacja rysunkowa w tym rysunek nr. A-02 czy zapisy STWiOR w tym dokumentu SST-01 pkt. 1.3?



Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z z Dokumentacją projektową (konceptcją) dokumentacją rysunkową.

9. **Treść pytania:** Prosimy o podanie danych technicznych materiału z którego mają zostać wykonane parapety okienne wskazane. pkt. 5.3 SST 03.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać parapety wewnętrzne zgodnie z Dokumentacją projektową (konceptcją) tj. z aglomarmuru w odcieniach jasnych- białym.

10. **Treść pytania:** Prosimy o wskazanie na dokumentacji rysunkowej umiejscowienia wydanych przez autora projektu nawietrzaków ściennych opisanych w pkt. 5.2. SST 06

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nawietrzaki należy wykonać tylko w oknach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 2 z 4				

11. Treść pytania: Prosimy o:

- a) wskazanie na dokumentacji rysunkowej miejsca włączenia projektowanych rurociągów gazów medycznych do punktów zasilania w gazy medyczne, oraz lokalizacji i parametrów technicznych zaworów jakie należy zamontować na zakończeniach projektowanych rurociągów.
b) jednoznaczną odpowiedź czy projektowana instalacja ma zostać wyposażona w skrzynki zaworowo – informacyjne? - opis w pkt. 5.2 SST 08 budzi uzasadniona wątpliwość. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych tych skrzynek, oraz określenie ich ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że instalacje gazów medycznych należy wpiąć do istniejącej sieci gazów medycznych, sieć można przeprowadzić pod sufitem podwieszanym i zastosować system AGA, jednocześnie informuje, że nie przewiduje zamontowania nowej skrzynki zaworowej.

12. Treść pytania: Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 prosimy zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej , poprzez załączenie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i słaboprądowych wymienionego przez autora opracowania w dokumencie STWiOR dotyczącym instalacji elektrycznych i słaboprądowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektu wykonawczego instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej.

13. Treść pytania: STWiOR w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych stanowi, że „Zastosowano w obiekcie kable i przewody bezhalogenowe spełniające wymagania normy N-SEP-E-007”, co może być interpretowane, że w istniejącym obiekcie zainstalowano już kable i przewody spełniające przywołane parametry. Odniesiono się tym samym do obiektu, nie definiując parametrów które powinny 4 posiadać projektowane kable i przewody przeznaczone do wykonania instalacji tylko w części obiektu (pomieszczeniach chirurgii i korytarza) które zostały objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym. Zatem, powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 prosimy autora projektu o podanie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości parametrów projektowanych kabli i przewodów instalacji elektrycznych i słaboprądowych z których należy wykonać wymienione instalacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

14. Treść pytania: Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 prosimy zamawiającego o załączenie zestawienia projektowanych drzwi aluminiowych zawierającego podstawowe parametry umożliwiające wykonanie rzetelnej wyceny, między innymi: parametry i przekrój profili drzwiowych, parametry zamków, kolorystykę drzwi, zawiasów, klamek, antab, projektowane wymiary w świetle ościeży, podziały na elewacji skrzydła, rodzaj oszklenia oraz parametry bezpieczeństwa szklenia i przezierności, parametry pożarowe drzwi (np. EIS, EI, S), wyposażenie skrzydła w wentylację i samozamykacze, jak również w elementy kontroli dostępu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zamontować drzwi aluminiowe: D2- 3szt. oraz D1 – 5 szt. Drzwi do pomieszczeń porządkowych i sanitarnych – panel pełny, a do sal do połowy panel pełny, druga połowa szyba bezpieczna, wyposażone w klamki, kolor biały, w łazienkach należy zamontować zamki łazienkowe.



15. Treść pytania: Tytuł punktu 5.3 dokumentu SST3 budzi wątpliwość w przedmiocie okien z PVC poprzez użyte sformułowanie „Montaż parapetów przy oknach okien PCV” Zatem prosimy zamawiającego o odpowiedź czy wymiana okien z PCV objęta jest omawianym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymiana okien PCV nie jest objęta przedmiotem zamówienia, tylko wymiana parapetów.

16. Treść pytania: Prosimy autora projektu o odpowiedź czy istniejące okna, ewentualnie okna nowoprojektowane należy wyposażyć w zamki na klucz ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że istniejące okna są bez zamków na klucz.

17. Treść pytania: Powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019, mając również na uwadze zapisy w pkt. 5 str. 38 STWiOR zwracamy się do zamawiającego o przekazanie ostatecznych rozwiązań projektowych powstałych w wyniku ustaleń z etapu projektowego o których autor projektu pisze na stronie 6 opisu technicznego - akapit Instalacja elektryczna. Prosimy o zaznaczenie na rysunkach w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości zakresu instalacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 3 z 4				

doprowadzającej zasilanie do nowoprojektowanych urządzeń, oraz instalacji elektrycznej, jakie to instalacje należy wymienić w ramach przywołanego wyżej postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować się do zapisu koncepcji.

18. **Treść pytania:** Punkt 4 pt. „Skrócony opis rozwiązań” zamieszczony w opisie technicznym mówi w zdaniu trzecim że „Koncepcja nie obejmuje zmian w elementach konstrukcyjnych budynku lub jego części.” Powyższe sformułowanie nie jest jednoznaczne, ponieważ nie rozstrzyga w swojej treści w sposób nie budzący wątpliwości, czy koncepcja nie obejmuje zmian w elementach konstrukcyjnych budynku lub jego części ponieważ faktycznie zmiany nie zostały dokonane w tych elementach, Czy też przedmiotowa koncepcja jako pewne wstępne – jak nazwa wskazuje - stadium dokumentacji projektowej nie obejmuje swoim zakresem zmian w elementach konstrukcyjnych budynku lub jego części które faktycznie zostały wprowadzone. Wobec powyższego powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019, mając również na uwadze zapisy w pkt. 5 str. 38 STWiOR zwracamy się do autora projektu z pytaniem czy w elementach konstrukcji budynku i/lub jego części zostały wprowadzone zmiany ? Jeśli tak to zwracamy się do zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o stosowne rozwiązania projektowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w elementach konstrukcji budynku i/lub jego części nie zostały wprowadzone zmiany.

19. **Treść pytania:** Tytuł jaki autor projektu nadał opracowaniu brzmi „ Projekt koncepcyjny dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „modernizacja pomieszczeń na oddziale chirurgicznym wraz z częścią korytarza na potrzeby budowy izolatorium w związku z pandemią covid-19”. Termin „modernizacja” już pewien czas temu został wyłączony przez ustawodawcę z Ustawy Prawo Budowlane. Wobec powyższego powołując się na art. 99 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 zwracamy się do projektanta, aby w dokumentacji projektowej określił podstawowe rodzaje robót budowlanych używając pojęcia jednoznacznie zdefiniowanego w artykule 3 aktualnie obowiązującej Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.



20. **Treść pytania:** W nawiązaniu do zapisów dokumentacji projektowej STWiOR pkt. 5.2. strona 24 które w swojej treści mówią o przebudowie pomieszczeń a także wymagań stawianych przez §206 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, prosimy zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada ekspertyzy konstrukcyjnej.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740				
Strona 4 z 4				