

Bochnia, dn. 06.02.2023 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-4-ZO-2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa zasilaczy UPS dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

1. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające złącze wyjściowe min. 3 x IEC C13? Złącza IEC są standardem dla zasilaczy UPS typu true online i pozwalają zasilić każdy rodzaj odbiorów.



Odpowiedź: *Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.*

2. Treść pytania: W wymaganiach pojawia się informacja o obudowie typu rack. Na zadane przez któregoś z oferentów pytanie Zamawiający dopuścił rozwiązanie tower. Proszę o finalne potwierdzenie jakiej obudowy wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga obudowy typu rack.*

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

*Dyrektor
Jarosław Kycia*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				