

Bochnia, dn. 02.02.2023 r.

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-4-ZO-2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO



Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa zasilaczy UPS dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

1. Treść pytania: pytanie odnośnie modelu UPS1000-RT-ON: Nazwa RT sugeruje wykonanie rack / tower czyli obie opcje montażu są możliwe. Z naszej oferty wykonanie takie jest znacząco droższe niż po prostu wykonanie rack albo tower. W zależności więc od potrzeb możemy zaproponować rozwiązania: tower rack rack/tower Przy czym ceny rozkładają się następująco: rozwiązanie tower - najtańsze, rack - nieco droższe, rack- tower - najdroższe. Co zatem proponować?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wersję rack, ale nie wymaga.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego.

Dyrektor
Jarosław Kycia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej				
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				