



LEGENDA



Zestaw szybkiego natarcia
- prądownica pianowa
- wąż 1 1/2" 30m na zwijadle
- wydajność: 225 l/min

Uwaga: zapewnić bezproblemowe rozwinięcie węża bez zacięć na konstrukcji schodów!



Prodręczny sprzęt ppoż - 1/2 ilości
wymaganych środków:
- 2 szt. gaśnice proszkowe 12kg
- 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg

OZNACZENIA

- RUROCIĄG STAŁE WYPEŁNIONY WODĄ - RURY STAŁOWE CZARNE
- RUROCIĄG NORMALNIE NIEWYPEŁNIONY WODĄ - RURY STAŁOWE OCYNKOWANE
- RUROCIĄG KONCENTRTU ŚRÓDKA PIANOTWÓRCZEGO - RURY STAŁOWE KWAŚOODPORNE
- RUROCIĄG WYPEŁNIONY PREMIXEM - RURY STAŁOWE CZARNE

INFRA RED SP. Z O.O.		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice	mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl	biuro@infra-red.pl mobile: 662-260-954 tel. 12-2721917
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia		NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK SZPITALA Z WYNIESIONYM ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW		
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Zak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: MAF/0238/POOS/09	PODPIS	TEMAT RYSUNKU RZUT ŁĄDOWISKA- INSTALACJA P.POŻ.	SKALA 1:100	
		SYGNATURA RYSUNKU IR_026-25_PW_S	DATA 2025.09	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: SLK/2640/POOS/09	PODPIS	ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY / SANITARNA	NR RYSUNKU P.POŻ.-3	
			NR REWIZJI (R00)	