



LEGENDA



Dysza KRATOWA 180st.



Dysza ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU PRZECIWPÓŻAROWEGO

UWAGI

- 1) Dysze rozmieścić w sposób gwarantujący pokrycie zasięgiem całej strefy FATO.
- 2) Szafy z podręcznym sprzętem gaśniczym oraz sprzętem ratowniczym
- 3) Nie montować dysz na krawędzi (przełamaniu) spadku kopertowego. W razie konieczności, przesunąć nieznacznie dyszę by znalazła się w jednej płaszczyźnie spadkowej płyty ładowiska. W lokalizacji dysz uwzględnić konstrukcję stalową zlokalizowaną pod płytą.

<div>INFRARED</div> <div>SP. Z O.O.</div>		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		biuro@infra-red.pl mobile: 662-260-854 tel. 12-2721917	
INWESTOR Samodzielni Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia				NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK SZPITALA Z WYNIESIONYM ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW			
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Zak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: MAP/0238/POOS/09		PODPIS		TEMAT RYSUNKU RZUT ŁADOWISKA - INSTALACJA P.POŻ.		SKALA 1:100 DATA 2025.09	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: SLK2640/POOS/09		PODPIS		SYGNATURA RYSUNKU IR_026-25_PW_S ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY / SANITARNA		NR RYSUNKU P.POŻ.-4 NR REWIZJI (R00)	