



OZNACZENIA:

- DN 100 ŻELIWO**  
i=1% PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
PROWADZONE POD PŁYTĄ ŁĄDOWISKĄ
- D1** NUMER PROJEKTOWANEGO PIONU  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- Wd3** PROJEKTOWANY WPUST ODWADNIAJĄCY

- DN 100**  
i=2% PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI  
SANITARNEJ PROWADZONE W POSADZCE
- K1** NUMER PROJEKTOWANEGO PIONU  
KANALIZACJI SANITARNEJ
- DN 50 STAL OCYNK** PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI  
HYDRANTOWEJ

UWAGI:

- NINEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BARAŃŻOWYMI, SZCZEGÓLNICZNYMI.
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- DLA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY ŻELIWNE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
- DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY PVC PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZESZCZĄDZAJĄCE ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ P.POŻ.
- PRZEWODY PROWADZONE POD PŁYTĄ ŁĄDOWISKĄ, W BRUZZACH ŚCIAN LUB POSADZCE
- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED ZAKUPEM I MONTAŻEM MATERIAŁÓW SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

<b>INFRA RED</b> SP. Z O.O.		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice	mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl	biuro@infra-red.pl mobile: 662-260-854 tel. 12-2721917
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia		NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO <b>BUDYNEK SZPITALA Z WYNIESIONYM ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW</b>		
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Żak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: MAP/0238/POOS/09	PODPIS	TEMAT RYSUNKU <b>RZUT PIĘTRA- INST. WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>	SKALA 1:100	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz Szlęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: SLK/2640/POOS/09	PODPIS	SYGNATURA RYSUNKU <b>IR_026-25_PW_S</b>	NR RYSUNKU <b>WK-3</b>	
		ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA <b>PROJEKT WYKONAWCZY/ SANITARNA</b>	NR REWIZJI <b>(R00)</b>	