



- OZNACZENIA:
- DN 100 ŻELIWO
i=1% PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROWADZONE POD PŁYTĄ ŁĄDOWISKA
 - D1 NUMER PROJEKTOWANEGO PIONU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 - Wd3 PROJEKTOWANY WPUST ODWADNIAJĄCY
 - DN 100
i=2% PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE W POSADZCE
 - K1 NUMER PROJEKTOWANEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
 - DN 50 STAL OCYNK PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

UWAGI:

- NINEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BARAŃZOWYMI, SZCZEGÓLNIE TECHNOLOGICZNYMI.
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- DLA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY ŻELIWNE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
- DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY PVC PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W TEGO TYPU INSTALACJACH.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ P.POŻ.
- PRZEWODY PROWADZONE POD PŁYTĄ ŁĄDOWISKA, W BRUZZACH ŚCIAN LUB POSADZCE
- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZED ZAKUPEM I MONTAŻEM MATERIAŁÓW SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

<div>INFRARED</div> <div>SP. Z O.O.</div>		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myślenice		mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl		biuro@infra-red.pl mobile: 662-260-854 tel. 12-2721917	
INWESTOR		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej		NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia				BUDYNEK SZPITALA Z WYNIESIONYM ŁĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW			
PROJEKTANT		PODPIS		TEMAT RYSUNKU		SKALA	
mgr inż. Tomasz Zak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: MAP/0238/POOS/09				RZUT ŁĄDOWISKA - INST. WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ		1:100	
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS		SYGNATURA RYSUNKU		DATA	
mgr inż. Grzegorz Szlęk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr upr.: SLK/2640/POOS/09				IR_026-25_PW_S		2025.09	
				ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO / BRANŻA		NR RYSUNKU	
				PROJEKT WYKONAWCZY/ SANITARNA		WK-5	
						NR REWIZJI	
						(R00)	