ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-20/ZO/2026

Bochnia, dnia. 27.10.2026r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa wyposażenia meblowego przeznaczonego na potrzeby CPS Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej,** udziela następujących wyjaśnień:

1. **Treść pytania: –** Dotyczy poz. 8 – Szafa BHP 3-drzwiowa. Informujemy, że na rynku nie występują modele szaf BHP posiadające jednocześnie trzy komory z podziałem na odzież czystą i brudną oraz szerokość całkowitą wynoszącą 900 mm. Standardowo dostępne szafy o takiej konfiguracji mają szerokość 1200 mm. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie szafy BHP o szerokości 1200 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis ZO.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część ZO.

Dyrektor
Jarosław Kycia